

日照分析报告书

项目名称：兴业盛世华府东区一期、二期

委托单位：临汾盛世华府房地产开发有限公司

一、项目概况

| | | | | | |
|------|--|-------------------------------------|--------|------------------|------|
| 委托单位 | 单位名称 | 临汾盛世华府房地产开发有限公司 | | | |
| | 通讯地址 | | 邮编 | | |
| | 联系人 | 贾聪聪 | E-mail | | |
| 受托单位 | 单位名称 | 上海颐景建筑设计有限公司 | | | |
| | 通讯地址 | 上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 3 层 M 区 332 室 | 邮编 | | |
| | 联系人 | 王凯 | E-mail | 381611740@qq.com | |
| 分析项目 | 项目名称 | 兴业盛世华府东区一期、二期 | | | |
| | 目标定位 | 东 | 场中街 | 南 | 站北路 |
| | | 西 | 规划三街 | 北 | 站前北路 |
| 提交资料 | <input checked="" type="checkbox"/> 电子图 <input type="checkbox"/> 工程图纸 <input type="checkbox"/> 草图 | | | | |
| 成果用途 | <input checked="" type="checkbox"/> 规划审批 <input type="checkbox"/> 司法鉴定 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | |

二、日照分析项目情况

1.建设项目基本情况:

本项目基地位于山西省临汾市，场中街西侧，规划三街东侧，站北路北侧，站前北路南侧。项目场地平坦，四面临路。

分析对象：兴业盛世华府东区一期、二期

2.本基地内拟建主客体建筑基本情况:

| 兴业盛世华府一期二期 | | 东侧路桥易和苑小区 | |
|------------|--------|-----------|-------|
| 楼号 | 高度 | 楼号 | 高度 |
| 1#住宅 | 80m | 2#住宅 | 51.3m |
| 2#住宅 | 80m | 3#住宅 | 84.3m |
| 3#住宅 | 98m | 4#住宅 | 84.3m |
| 5#住宅 | 98m | 5#住宅 | 54.3m |
| 6#住宅 | 95m | | |
| 7#住宅 | 97.5m | | |
| 8#住宅 | 98m | | |
| 9#住宅 | 98m | | |
| B1#配套 | 10.17m | | |
| B2#幼儿园 | 20.25m | | |
| B3#换热站 | 5m | | |

三、日照分析技术参数

1.日照标准:

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019年版）

3.2.8 托儿所、幼儿园的活动室、寝室及具有相同功能的区域，应布置在当地最好朝向，冬至日底层满窗日照不应小于 3h。

2.分析技术参数:

- (1) 地理位置：北纬 36° 05' ，东经 110° 30' ；
- (2) 冬至日有效日照时间带：9:00-15:00（真太阳时）；
- (3) 日照时间按累计日照时间计算
- (4) 时间间隔：2 分钟；
- (5) 采样点间距：2 米

3.日照分析软件：天正日照

四、日照分析结果（附表）

| | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--|--|---------|
| 所属城市 | 临汾 | 经度 | 111° 30' | 纬度 | 36° 05' |
| 分析日 | 1月20日 | 节气 | <input type="checkbox"/> 大寒 <input checked="" type="checkbox"/> 冬至 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 有效日照时间 | 9:00-15:00 | 控 制 标 准 | 时间（分钟） | 180 | |
| 分析高度（米） | 0.9米 | | 计算方法 | <input type="checkbox"/> 连续 <input checked="" type="checkbox"/> 累计 | |
| 分析方案 | 平面多点分析 | | | | |
| 分析结论 | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足 | | | | |
| 分析结论： 规划幼儿园建筑日照满足冬至日3小时要求。 | | | | | |
| 分析：王凯 校对：胡旭燕 审核：王辉 | | | | | |
| 上海颐景建筑设计有限公司 2024年03月 | | | | | |