

# 日照分析报告书

项目名称：兴业盛世华府东区一期、二期

委托单位：临汾盛世华府房地产开发有限公司

## 一、项目概况

委托单位	单位名称	临汾盛世华府房地产开发有限公司			
	通讯地址		邮编		
	联系人	贾聪聪	E-mail		
受托单位	单位名称	上海颐景建筑设计有限公司			
	通讯地址	上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 3 层 M 区 332 室	邮编		
	联系人	王凯	E-mail	381611740@qq.com	
分析项目	项目名称	兴业盛世华府东区一期、二期			
	目标定位	东	场中街	南	站北路
		西	规划三街	北	站前北路
提交资料	<input checked="" type="checkbox"/> 电子图 <input type="checkbox"/> 工程图纸 <input type="checkbox"/> 草图				
成果用途	<input checked="" type="checkbox"/> 规划审批 <input type="checkbox"/> 司法鉴定 <input type="checkbox"/> 其他				

## 二、日照分析项目情况

### 1、 建设项目基本情况：

本项目基地位于山西省临汾市，场中街西侧，规划三街东侧，站北路北侧，站前北路南侧。项目场地平坦，四面临路。

分析对象：兴业盛世华府东区一期、二期

### 2、 本基地内拟建主客体建筑基本情况：

兴业盛世华府一期二期		东侧路桥易和苑小区	
楼号	高度	楼号	高度
1#住宅	80m	2#住宅	51.3m
2#住宅	80m	3#住宅	84.3m
3#住宅	98m	4#住宅	84.3m
5#住宅	98m	5#住宅	54.3m
6#住宅	95m		
7#住宅	97.5m		
8#住宅	98m		
9#住宅	98m		
B1#配套	10.17m		
B2#幼儿园	20.25m		
B3#换热站	5m		

### 三、日照分析技术参数

#### 1、日照标准：

《城市居住区规划设计标准》(GB50180—2018)

住宅建筑日照标准

建筑气候区划	I、II、III、VII气候区		IV气候区		V、VI气候区
	≥50	<50	≥50	<50	
城区常住人口 (万人)	≥50	<50	≥50	<50	无限制
日照标准日	大寒日		冬至日		
日照时数 (h)	≥2	≥3	≥1		
有效日照时间带 (h)	8:00-16:00		9:00-15:00		
计算起点	一层外窗窗台				

## 2、 分析技术参数：

- (1) 地理位置：北纬 36° 05' ， 东经 110° 30' ；
- (2) 大寒日有效日照时间带： 8:00-16:00（真太阳时）；
- (3) 日照时间按累计日照时间计算
- (4) 时间间隔： 2 分钟；
- (5) 采样点间距： 2 米

## 3、 日照分析软件：天正日照

### 四、 日照分析结果（附表）

所属城市	临汾	经度	111° 30'	纬度	36° 05'
分析日	1 月 20 日	节气	<input checked="" type="checkbox"/> 大寒 <input type="checkbox"/> 冬至 <input type="checkbox"/> 其他		
有效日照时间	8:00-16:00	控 制 标 准	时间（分钟）	120	
分析高度（米）	0.9 米		计算方法	<input type="checkbox"/> 连续 <input checked="" type="checkbox"/> 累计	
分析方案	平面多点分析				
分析结论	<input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足				
分析结论： 规划住宅建筑日照均满足大寒日 2 小时要求。					
分析：王凯  校对：胡旭燕  审核：王辉					
上海颐景建筑设计有限公司 2024 年 03 月					